

Техническа спецификация на климатиците, необходими за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

| Мощност в BTU | | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ТИП | | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER |
| Охладителна мощност - максимална | kW (min) | 3,20 | 3,90 | 6,00 | 6,50 |
| Отоплителна мощност - максимална | kW (min) | 4,00 | 5,10 | 5,90 | 7,50 |
| Ел.консумация охлаждане | kW (max. до) | 1,50 | 1,60 | 2,50 | 2,70 |
| Ел.консумация отопление | kW (max. до) | 1,60 | 1,70 | 2,60 | 2,80 |
| SEER охлаждане | W/W (min.) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SCOP отопление | W/W (min) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Енергиен клас | охлаждане | min A+ | min A+ | min A+ | min A+ |
| Енергиен клас | отопление | min A+ | min A+ | min A+ | min A+ |
| Ниво на звуково налягане вътрешно тяло | вис.(dB (A)) (max. до) | 43 | 43 | 45 | 51 |
| | ниск.(dB (A)) (max. до) | 25 | 25 | 32 | 34 |
| Ниво на шум външно тяло | dB (A) (max. до) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ел. захранване | | | | | |
| Волтаж, Чистота, Фаза | V | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz, | 220-240V~,50Hz, |
| | | 1Ph | 1Ph | 1Ph | 1Ph |
| Диаметър на тръбите | | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| медни | мм | 6+10 | 6+10 | 6+12 | 6+16 |
| Бруто тегло (Kg) | вътрешно тяло (max. до) | 11 | 11 | 18 | 18 |
| | външно тяло (max. до) | 35 | 35 | 50 | 60 |
| Фреон | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Тестови стандарт | | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент | EN 14511 или еквивалент |
| Маркировка върху изделието | | CE | CE | CE | CE |
| Допълнителна функционалност | | | | | |
| Дисплей на предния панел - LED | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| LCD Безжично дистанционно управление | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Охлаждане при външна температура -15 C° | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| 24 часов таймер | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Седмичен таймер | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Турбо/Powerful режим | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Вертикален автоматичен лувър | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Хоризонтален автоматичен лувър | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |
| Ноцен режим | | Да/Не | Да/Не | Да/Не | Да/Не |

Техническа спецификация на климатиците, необходими за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Йонизатор</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Автоматична диагностика</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Топъл старт</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Обезкрежаване</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Икономичен режим</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Изсушаване на топлообменника на вътрешно тяло</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Стартиране при ниско напрежение</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Отопление при външна температура -20 °</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Заклучване</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Плазмен филтър</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |
| <i>Автоматичен рестарт</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> | <i>Да/Не</i> |